

Главное управление  
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и  
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области  
(ГУ МЧС России по Свердловской области)

Отдел надзорной деятельности города Каменска - Уральского, Каменского  
городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области  
(наименование органа государственного надзора)

**Предписание № 79/1/1, №79/1/2**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении**  
**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по**  
**предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
«Детский сад №78»

Заведующему Детским садом №78 Слободчиковой Марине Анатольевне  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского город-  
ского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Аверинского В.В. Отдел над-  
зорной деятельности и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ  
МЧС России по Свердловской области, № 79 от «07» июля 2020 г.  
(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период  
« 27 » июля 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. « 04 » августа 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 15  
час. 00 мин. « 07 » августа 2020г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

проведена проверка начальником ОНДиПР ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского город-  
ского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Якимовой Ольгой Леонидовной  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего  
(-их) проверку,

Детский сад №78 по адресу: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, ул. Каменская, 54  
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим Детским садом №78 Слободчикова Марина Анатольевна, заведующий  
хозяйством Привалова Татьяна Григорьевна  
(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необхо-  
димо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	выход на кровлю с лестничной клетки детского сада осуществляется не через противопожарный люк 2- го типа	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 34, п.3, ст. 37, п. 2, ст. 88 п. 3, п. 13; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах	01.08.2021	

		защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям.» п. 4.17, п. 7.5, п. 7.7)		
2	в помещении кладовой категории В-3 (№ 9 по техническому паспорту от 29.01.1966 инв. № б/н) отсутствуют противопожарные двери в противопожарной преграде с требуемым пределом огнестойкости от помещений с другим классом функциональной пожарной опасности	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 27, ст. 87 п. 6, п. 7, ст. 88 п. 1, п. 2, п. 3 таблица 23 и 24);	01.08.2021	
3	допускается изменение объемно планировочного решения без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке, а именно: помещения группы второго этажа (№ 23 по техническому паспорту от 29.01.1966 инв. № б/н) разделено перегородкой на два помещения – две спальни с установкой каждого помещения по 17 коек, тем самым не обеспечив помещения вторыми эвакуационными выходами), в помещении раздевалки (№ 19 по техническому паспорту от 29.01.1966 инв. № б/н) выгорожено помещение для хранения спорт инвентаря	(ФЗ РФ от 27.12.2002г. № 184 – ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1. ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, п. 2, п.3, ст. 52, ст. 80 ч. 3; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 33);	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **августе 2021 г.**  
(квартал, месяц).

Начальник ОНД и ПР ОНД и ПР г. Каменска – Уральского,  
Каменского городского округа УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
Якимова Ольга Леонидовна  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«07» августа 2020г.

Предписание для исполнения получил:

Сидор  
(подпись)

заведующий Сивогенко М.А.  
(должность, фамилия, инициалы)

« 07 » августа 2020г.

Телефон доверия: МЧС России 8-499-216-99-99, ГУ МЧС России по Свердловской области 8-343-262-99-99